



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS
Območna enota Celje in Dravograd

Inšpekcijska pisarna Velenje

Rudarska 6a, 3320 Velenje

T: 03 425 80 40
F: 05 909 82 50
E: gp-oece.zirs@gov.si

Občina Solčava
Solčava 29, 3335 Solčava

Številka: 06104-109/2024
Datum: 27.8.2024

Zadeva: **OBVESTILO O REZULTATIH VZORČENJA**

Inšpektorica Zdravstvenega inšpektorata RS, Območne enote Celje in Dravograd je dne 22.8.2024 na vodovodnem sistemu Solčava, katerega upravlja Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava odvzela vzorec pitne vode (odvzemno mesto:izlivka v baru Center Rinka)
Vzorec pitne vode je bil odvzet z namenom, da se preveri zdravstvena ustreznost in skladnost v smislu preverjanja mikrobioloških parametrov po Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023)

Iz priloženega Poročila o preskusu z evidenčno oznako 2300-24/112314-24/87951 z dne 25.9.2022, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, Oddelek mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje, Gregorčičeva 5, Celje, je razvidno, da je vzorec glede na rezultate mikrobiološke preiskave (Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki,) **skladen** v smislu določil Pravilnika o pitni vodi.

Glede na navedeno in na podlagi 28.člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, št. 43/07, 40/14), nadaljevanje postopka v tej zadevi ni potrebno.

S spoštovanjem,

Anita Sevšek, dipl.san.inž.
inšpektorica I

Obveščeni:

- Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava -email

Prilogi:

- Poročilo o preskusu št.: 2300-24/112314-24/87951

Anita
Sevšek

Digitally signed
by Anita Sevšek
Date: 2024.08.29
09:00:01 +02'00'





Poročilo o izvedeni nalogi

Analize uradnih vzorcev na področju pitne vode 2024

Evidenčna oznaka: 2300-24/112314-24/87951

Naročnik: **MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE**
VOŽARSKI POT 12
1000 Ljubljana

Naročilo: Aneks 1 k pogodbi št. C2713-23-000019 - izvajanje laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev za potrebe inšpekcijskega nadzora ZIRS-redni in dodatni nadzor , z dne 30.06.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Maribor, 27.08.2024

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - ŽIRS št. vzorca 50241
Številka vzorca: 24/87951
Namen: Uradni nadzor
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana
Lastnik: OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, 3335 Solčava
Vzorec odvezel: ŽIRS OE Celje in Dravograd (Sevšek)
Čas odvzema: 22.08.2024 09:35
Mesto odvzema: VS Solčava, izlivka v baru Center Rinka, Solčava 29
Vzorec sprejel: Blaž Goličnik
Kraj in čas sprejema: Celje, 22.08.2024 13:45

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Mikrobiološki parametri				
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preskušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti (so skladni) določenih v prilogi I Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS št.61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-24/112314-24/87951-M



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4009-24/112314-24/87951-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - ZIRS št. vzorca 50241
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 24/87951; Lab. št.: 24/17652
Namen: Uradni nadzor
Naloga: Analize uradnih vzorcev na področju pitne vode 2024
Vodja naloge: Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE,
VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana
Lastnik: OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, 3335 Solčava
Naročilo: Aneks 1 k pogodbi št. C2713-23-000019 - izvajanje laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev za potrebe inšpekcijskega nadzora ZIRS-redni in dodatni nadzor, z dne 30.06.2024
Mesto odvzema: VS Solčava, izlivka v baru Center Rinka, Solčava 29
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 26.08.2024
Datum in ura: 22.08.2024 09:35 **Datum in ura:** 22.08.2024 15:02
Odvzel: ZIRS OE Celje in Dravograd (Sevšek) **Prevzel:** Vilma Rozman

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:
podatki o vzorcu (vpisano pod Vzorec: in Matriks:), podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.08.2024 24.08.2024
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.08.2024 26.08.2024
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.08.2024 26.08.2024

Analitik:
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.
Elektronsko podpisal Katja Imenšek, inž. kem. tehnol. ob 26.08.2024 10:34:38

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>

